

HK.4022.3.38.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ławie stwierdza wygaśnięcie decyzji z 26 lipca 2021 r., znak: HK.4022.3.38.2021, w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Siemiany.

UZASADNIENIE

Decyzją z 26 lipca 2021 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ławie zobowiązał Gminną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym 4B, do doprowadzenia jakości wody pod względem wartości parametrycznej – Enterokoków kałowych i bakterii grupy coli do wartości wymaganych w części A i C załącznika nr 1 tabela Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W pismach z 27, 28 i 29 lipca 2021 r., strona przedstawiła plan działań naprawczych, obejmujący m.in. intensywne płukanie sieci wodociągowej, zamontowanie lampy UV na stacji uzdatniania wody oraz poinformowała o wykonaniu kontrolnych badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody oraz wewnętrznej kontroli jakości wody pobrane 26 i 28 lipca 2021 r., próbki wody do badań laboratoryjnych w punktach czerpalnych: stacja uzdatniania wody w Siemianach, Jeziorno 8/2, Jeziorno 5/1, Siemiany 1 – sklep i Siemiany 29B, zbadane w Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ławie (sprawozdanie z badań nr: SBW.4051.3/269,270,271,272,273/2021 z 29.07.2021 r. i SBW.4051.3/405z, 406z, 407z, 408z, 409z, 410z/2021 z 29.07.2021 r. potwierdzają, że nastąpiła poprawa w zakresie parametrów mikrobiologicznych – Enterokoków kałowych i bakterii grupy coli.

Administrator wodociągów 3 sierpnia 2021 r. ponownie przedstawił przeprowadzone przez Laboratorium Analizy Wody i Ścieków PWiK Sp. z o.o. w Tyrowie kontrolne wyniki badań próbek wody, tj. sprawozdania z badań nr: 635/1/FCHMB/2021, 635/2/FCHMB/2021, 635/3/FCHMB/2021, 635/4/FCHMB/2021, 635/5/FCHMB/2021 z 2.08.2021 r., które również potwierdzają, że nastąpiła poprawa w zakresie parametrów mikrobiologicznych.

W ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody ponownie pobrane zostały 2 sierpnia 2021 r., próbki wody do badań laboratoryjnych, zbadane w Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ławie (sprawozdanie z badań SBW.4051.3/238,234,285,286,287/2021 z 5.08.2021 r.), które odpowiadają wymaganiom w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Tak więc, administrator doprowadził jakość wody do spożycia do wartości odpowiadających wymaganiom z części A i C załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia, a w badanych próbkach wody nie stwierdzono zanieczyszczeń mikrobiologicznych w zakresie kwestionowanych parametrów.

Zgodnie z treścią art. 162 § 1 organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo, gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji jw. niewątpliwie leży w interesie strony.

Dlatego też rozstrzygnięto jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Iławie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Iławie

mgr inż. Jolanta Labiś
specjalista higieny

Do wiadomości:

1. Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
(doręczenie: a.jankowska@sanepid.olsztyn.pl)
2. aa