

Iława, 10 listopada 2022 r.

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o.  
z siedzibą w Kamieniu Małym 4B  
14-200 Iława

HK.9022.3.59.2022

### **DECYZJA**

Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie stwierdza wygaśnięcie decyzji z 31 października 2022 r., znak: HK.9022.3.59.2022, w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Gulb, którego administratorem jest Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym 4b, ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, tj.: obecności w wodzie bakterii grupy coli.

### **UZASADNIENIE**

Decyzją z 31 października 2022 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Gulb, zaopatrującego miejscowości: Gulb, Mózgowo, Nejdyki, Laseczno, Kamionka, Zazdrość, Laseczno Małe, Skarszewo którego administratorem jest Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym 4b, ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, tj.: obecności w wodzie bakterii grupy coli w ilości 1 NPL w 100 ml w punkcie Laseczno Małe 83.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie zobowiązał Gminną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym 4B, do doprowadzenia jakości wody pod względem wartości parametrycznej bakterii grupy coli do wartości wymaganych w części C załącznika nr 1 tabela Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Strona pismem z 2 listopada 2022 r. przedstawiła plan działań naprawczych, zaakceptowany przez Wójta Gminy Iława, obejmujący m.in. intensywne płukanie sieci wodociągowej oraz poinformowała, iż pobierze próbki wody do badań kontrolnych.

Próbki wody pobrane 3 listopada 2022 r., w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, z punktów: SUW woda czysta (sprawozdanie nr 982/1/2022 z 7.11.2022 r.), Gulb 6 (p. Ruciński - kran w kuchni, sprawozdanie nr 982/3/2022 z 7.11.2022 r.), Laseczno 43 (szkoła - kran w kuchni, sprawozdanie nr 982/2/2022 z 7.11.2022 r.), Laseczno Małe 83 (sprawozdanie nr 982/4/2022 z 7.11.2022 r.), zbadane w Laboratorium Analizy Wody i Ścieków w Ostródzie, w zakresie parametrów mikrobiologicznych opisanych sprawozdaniami jw. wykazały zanieczyszczenie mikrobiologiczne w zakresie parametru – bakterie grupy coli w punkcie Laseczno Małe 83 w ilości 5 NPL w 100 ml.

W ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody 7 listopada 2022 r. zostały pobrane próbki wody do badań laboratoryjnych z punktów monitoringowych: SUW woda czysta, Gulb 6 (p. Ruciński - kran w kuchni), Laseczno 43 (szkoła - kran w kuchni) oraz Laseczno Małe 83.

Próbki wody zbadane w Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie (sprawozdanie z badań SBW.9051.3/439,440,441,442/2022 z 10.11.2022 r.), odpowiadają wymaganiom w zakresie



parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Tak więc, administrator doprowadził jakość wody do spożycia do wartości odpowiadających wymaganiom części C załącznika nr 1 tabela Nr 1 do ww. rozporządzenia, a w badanych próbkach wody nie stwierdzono zanieczyszczeń mikrobiologicznych w zakresie kwestionowanego parametru.

Zgodnie z treścią art. 162 § 1 organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo, gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony.

Dlatego też, uznając, iż stwierdzenie wygaśnięcia decyzji leży w interesie strony, postanawiam jak na wstępie.

#### Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Iławie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.



z up. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
W IŁAWIE

*mgr Mariola Krajewska*  
KIEROWNIK NADZORU

#### Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Iława, ul. Gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława (doręczenie ePUAP)
2. Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny; agnieszka.jankowska@sanepid.gov.pl
3. Sekcja HŻ
4. aa